



- Skladba S5**
- PVC
  - samonivelační stěrka
  - betonový potěr C 25/30 tl. 50 mm s KARI 4x150/150
  - pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl.70 mm
  - beton C 20/25 tl. 60 mm S KARI 4x150/150 (Q84)
  - ker. vložky MIAKO 23/50 (62,50) do nosníků HELUZ
  - štuková omítka tl. 20 mm
  - malba disperzní bílá - JUPOL

- Skladba S6**
- PVC
  - samonivelační stěrka
  - betonový potěr C 25/30 tl. 50 mm s KARI 4x150/150
  - pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl.80 mm
  - beton C 20/25 tl. 60 mm S KARI 4x150/150 (Q84)
  - ker. vložky MIAKO 15/62,5 (50) do nosníků HELUZ
  - štuková omítka tl. 20 mm
  - malba disperzní bílá - JUPOL

- VÝKAZ - MIAKO STROP**
- stropní vložky HELUZ MIAKO 15/62,5 - 96 ks
  - stropní vložky HELUZ MIAKO 15/50 - 32 ks
  - stropní vložky HELUZ MIAKO 8/50 - 38 ks
  - stropní vložky HELUZ MIAKO 8/62,5 - 4 ks
  - stropní vložky HELUZ MIAKO 23/62,5 - 493 ks
  - stropní vložky HELUZ MIAKO 23/50 - 582 ks

- Nosníky HELUZ MIAKO 225 - 17 ks
  - Nosníky HELUZ MIAKO 450 - 10 ks
  - Nosníky HELUZ MIAKO 475 - 1 ks
  - Nosníky HELUZ MIAKO 500 - 18 ks
  - Nosníky HELUZ MIAKO 525 - 17 ks
  - Nosníky HELUZ MIAKO 775 - 26 ks
- UPE 120 - 3730 mm (10,5 kg/m) - 2 ks (78,3 kg)
  - UPE 120 - 5400 mm (10,5 kg/m) - 2 ks (113,4 kg)
  - IPE 120 - 5400 mm (10,4 kg/m) - 1 ks (56,2 kg)
  - UPE 180 - 4980 mm (16,1 kg/m) - 2 ks (160,4 kg)
  - UPE 180 - 6300 mm (16,1 kg/m) - 1 ks (101,4 kg)

**POZNÁMKA :**

V místě sloupků krovu bude strop vyztužen žel. bet. žebrem šířky 500 mm, vyztuženým 4x Rø 12, ocel 10505, tlíninky po 200 mm Rø 8

Stropní konstrukce o rozpětí větším jak 6,0 m bude vyztužena ztlužujícím žel. bet. žebrem šířky 250 mm, vyztuženým 4x Rø 12, ocel 10505, příčná výztuž R 8 po 200 mm

V místě kominových výměn bude strop vyztužen žel. bet. žebrem šířky 500 mm, 4x Rø 12, ocel 10505 při spodním okraji, 2x Rø 8 při horním okraji, tlíninky po 200 mm Rø 8

ZODP. PROJEKTANT Jiří VRBKA	VYPRACOVAL Petr ŠTOREK	KRESLIL Petr ŠTOREK	KONTROLOVAL Jiří VRBKA	<b>Projekční kancelář</b> Petr Štorek, Beranka 1361, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel. 608747517, fax, tel. 566550660,
OBEC : BOHUŇOV	KRAJ: VYSOČINA			
INVESTOR : OBEC BOHUŇOV čp. 50, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem				FORMÁT 4xA4
NÁZEV STAVBY: PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VESTAVBA ADMINISTRATIVNÍCH MÍSTNOSTÍ OBJEKTU čp.40 V OBCI BOHUŇOV				DATUM 01/2016
ČÁST PROJEKTU : STAVEBNÍ ČÁST				ÚČEL DUR + DSP
NÁZEV VÝKRESU: ÚPRAVA STROPU NAD 1.N.P.				KÓDOVÉ OZNAČENÍ 11-S
				Č. ZAKÁZKY 1/15
				MĚŘITKO 1:50
				ČÍSLO VÝKRESU 12
				PARÉ